

Name des Lieferanten	Titon			
Anschrift des Lieferanten	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Modell	HRV3 Q Plus Aura Enthalpy			
Modellkennung	TP412BE			
Spezifischer Energieverbrauch (SEV-Klasse)	SEV-Klasse A (durchschnittliches Klima) SEV-Klasse A+ (kaltes Klima) SEV-Klasse E (warmes Klima)			
Angabe des Typs	Zwei Richtungen			
Art des eingebauten Antriebs	Drehzahlregelung			
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ - Enthalpie			
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	71%			
Höchster Luftvolumenstrom	423m ³ /h			
Effektive Eingangsleistung	85.60W			
Schalleistungspegel	51dB			
Bezugs-Luftvolumenstrom	0.0822m ³ /s			
Bezugsdruckdifferenz	50Pa			
SPI	0.2887W/(m ³ /h)			
Lüftungssteuerungsfaktor	0.65 *			
Angabe der höchsten inneren Leckluftquote	5%			
Angabe der höchsten äußeren Leckluftquote	5%			
		kaltes Klima	durchschnittliches Klima	warmes Klima
SEV	kWh/(m².a)	-74.5	-38.7	-15.6
Jährlicher Stromverbrauch (JSV)	kWh/a	7.4	2.0	1.5
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH)	kWh	84.1	43.0	19.4
Lage der optischen Filterwarnanzeige	Optionales, extern montiertes Aurastat/Auramode-Display In der Bedienungsanleitung enthaltene Angaben zum Filterwechsel			
Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	www.titon.co.uk			

* Steuerung nach örtlichem Bedarf anhand von 0-10-V-Raumfühlern